

OBJETIVO CERO: MODELO DE ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN AL INICIO DE LA JORNADA LABORAL. CONSTRUCCIÓN

MES:

L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.- LUGARES DE TRABAJO / ENTORNO DE OBRA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- * Están señalizadas correctamente la obra, las zonas de trabajo y las vías de circulación.
- * Las instalaciones eléctricas están protegidas y señalizadas.
- * Los accesos y suelos se encuentran libres de obstáculos y en general hay orden y limpieza.

- * MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES.
 - El contorno de la excavación está protegido.
 - Los taludes o entibaciones son acordes con el tipo de excavación y clase de terreno.
 - No hay sobrecargas fijas o móviles en el borde de la excavación.
 - Se conoce la existencia o proximidad de instalaciones de agua, alcantarillado, electricidad, gas, etc.

L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.- MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- * MAQUINARIA DE ELEVACIÓN (GRÚAS TORRE, MONTACARGAS, MAQUINILLO, ...).
- El puesto del operario del maquinillo está protegido contra caídas de altura.
- El estado de los cables es correcto.
- Los equipos tienen la estabilidad garantizada (anclajes, fijaciones).

- * MAQUINARIA AUXILIAR Y MANUALES.
 - Se encuentran en buen estado de limpieza y conservación.
 - Los órganos de transmisión de las máquinas disponen de resguardos adecuados y funcionan correctamente.
 - Al utilizar la sierra circular se adoptan las medidas de protección del punto de operación frente a los riesgos (atrapamientos, cortes, proyección de partículas).

L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- * Cada trabajador conoce y ha sido entrenado en los procedimientos de trabajo.
- * Cada trabajador conoce las normas de seguridad para las operaciones que tiene asignadas.

L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- * REDES:
 - Son certificadas, se revisan periódicamente y los soportes están bien fijados a la estructura.
 - Los huecos o bordes de forjados se hallan protegidos en su totalidad.
- * CUBIERTAS: - El acceso y trabajo en cubiertas está protegido.
 - Las superficies de tránsito por cubierta están protegidas.

- * BARANDILLAS:
 - Son rígidas y fijadas sólidamente a la estructura.
 - Cuentan con pasamanos y listón intermedio y rodapié.
 - Se verifica periódicamente la estabilidad y solidez.

Marcar con una X los aspectos comprobados cada día

L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S

5.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- * Cada trabajador tiene y utiliza el equipo de protección individual necesario para su trabajo.
- * Los equipos de protección individual están limpios y en buenas condiciones.
- * Los Equipos de Protección Individual tiene la marca CE.

L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S	L	M	X	J	V	S

6.- MEDIOS AUXILIARES / OTROS

- * ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS TUBULARES.
 - Tienen barandilla, pasamanos, listón intermedio y reborde de protección.
 - Los apoyos son firmes
 - La plataforma tiene una anchura mayor o igual a 60 cm.
 - El acceso a las plataformas de trabajo se hace mediante escaleras interiores, abatibles e integradas o exteriores.
 - La separación de la fachada es menor o igual a 30 cm.
 - Hay arriostramiento horizontal o vertical según indicaciones del fabricante.
- * ESCALERAS DE MANO.
 - La estructura, altura y estabilidad son adecuadas.

- * ANDAMIOS COLGADOS.
 - El pescante está fijado al forjado.
 - La plataforma tiene una anchura mínima de 60 cm.
 - Los anclajes de los pescantes y plataformas y demás elementos están certificados y se revisan periódicamente.
 - Existen sistemas de descenso autofrenante y dispositivos de parada.
 - La distancia entre paramento y andamio es inferior a 30 cm.
 - Los elementos que forman el andamio tienen la certificación correspondiente

Marcar con una X los aspectos comprobados cada día